

**Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi**  
**47-260 POLSKA CEREKIEW**  
**ul. Raciborska 4**  
**tel./faks 0774801460**

ZP 341-5 / 03 / 2010

## **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

**Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-5/2010 : „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012.”**

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniżej przedstawiam ich treść wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.

*Pytanie 1)*

Czy zamawiający dopuszcza przyjęcie ogrodzenia panelowego 4 metrowego o średnicy drutów 6 – 5 – 6 mm. Jeśli nie proszę o przedstawienie parametrów ogrodzenia panelowego.

**Odp.:**  
**Tak.**

*Pytanie 2)*

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji , bardzo proszę podać powierzchnię nawierzchni poliuretanowej. Czy ma to być 613,11 m<sup>2</sup> jak w SIWZ, czy 619,492 m<sup>2</sup> jak w przedmiarze, czy 619,851m<sup>2</sup> jak w opisie technicznym ?

**Odp.:**  
**W ofercie należy przyjąć 613,11 m<sup>2</sup> (19,1 m x 32,1 m) jak w SIWZ.**

*Pytanie 3)*

Bardzo proszę odpowiedzieć jaka zasypka trawy syntetycznej jest wymagana przez zamawiającego ? Zgodna z badaniem specjalistycznego laboratorium - SIWZ, czy EPDM jak w przedmiarze i opisie technicznym. Pragnę zauważyć, iż w specyfikacji ministerialnej występuje zapis „ wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium.”

**Odp.:**  
**Zgodna z badaniem specjalistycznego laboratorium jak w SIWZ.**

*Pytanie 4)*

Czy zamawiający wymaga wyposażenia do piłki ręcznej ( SIWZ, w przedmiarze pozycje dotyczące piłki ręcznej nie występują ) ?

**Odp.:**  
**Nie. Boisko do piłki ręcznej nie występuje.**

*Pytanie 5)*

Czy zamawiający wymaga dokumentów dotyczących nawierzchni trawiastej, żąda certyfikatu FIFA –jak podaje opis techniczny, czy raportu z badań – SIWZ ?

**Odp.:**

**Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi stawiane przez FIFA do poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskać Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi). Zamawiający żąda jako minimum Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com))**

*Pytanie 6)*

Proszę odpowiedzieć jaki kolor nawierzchni poliuretanowej jest wymagany przez zamawiającego ?

**Odp.:**

**Ceglasty.**

*Pytanie 7)*

1. W treści specyfikacji wymieniono żądane okresy gwarancji, cytuję: "Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6:  
- na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.  
- na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy – 60 miesięcy"

natomiast w treści umowy wymagany okres gwarancji to : "§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego."

Który zapis jest właściwy?

**Odp.:**

**Zgodnie z Rozdziałem 2 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:**

**Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6 (SIWZ):**

- **na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy** od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
- **na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy – 60 miesięcy.**

**Stosowny zapis znajdzie się w § 11 umowy z wykonawcą robót.**

*Wójt Gminy*

**inż. Krystyna Helbin**