

**Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi**  
**47-260 POLSKA CEREKIEW**  
**ul. Raciborska 4**

ZP 341-2 / 6 / 2008

## **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

***Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-2/2008 - „Wykonanie zespołu boisk w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi”***

W związku z wpływaniem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z późn. zmianami), poniżej przedstawiamy ich treść wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.

### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania nawierzchnię o poniższych parametrach technicznych?

Rodzaj włókna: monofil

Wysokość włókna: 17 – 20mm

Gęstość włókien: min. 300 000 włókien/m<sup>2</sup>

Dtex: min. 8 800

Nawierzchnia posiada Aprobatę Techniczną oraz atest PZH.

### **Odpowiedź:**

#### **Ad.1**

Zmawiający zgodnie z zapisem pkt 4.1 Ogólnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o jakości i parametrach technicznych nie gorszych niż podane w materiałach przetargowych. W związku z tym, podane powyżej parametry spełniają kryterium.

Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania materiałów innych niż podane w specyfikacji technicznej należy podać nazwę zastosowanych materiałów, nazwę dostawcy, producenta i udokumentować ich jakość. Do oferty należy dołączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo - techniczne do stosowania w budownictwie.

Jednocześnie przypominam, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

*Z up. Wójta Gminy*

**Urszula Golisz**  
**Sekretarz Gminy**