

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
47-260 POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
tel./faks 0774801460

ZP 341-1 / 02 / 2010

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-1/2010 - „Modernizacja zasilania i instalacji elektrycznych budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi”

W związku z wpływaniem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), poniżej przedstawiamy ich treść wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.

Pytania:

- 1.) Według schematów cała instalacja za wyjątkiem piwnicy ma być prowadzona podtynkowo, - proponowane gniazdko 2x2P +Z „NT-230H” 39 szt. jest przeznaczone do montażu natynkowego.

Odp.:

Tak w całej instalacji występują gniazda wtyczkowe podtynkowe w następujących wykonaniach :

- gniazda pojedyncze z uziemieniem pod tynk 10A, 2-bieg + Z, p/t szt. – 40
- jw. lecz podwójne szt.- 7 (pokoje gościnne na Poddaszu)
- jw. lecz hermetyczne szt. -15 (piwnica + WC- ty)

- 2.) Skąd ma być prowadzone zasilanie od SZP czy od Stacji Transformatorowej?

Odp.:

Pion główny prowadzimy od szafki złączowo pomiarowej „SZP” oddalonej 35m od bud.

- 3.) Rozdzielnie piętrowe T1-T4

- dlaczego konieczne jest stosowanie rozdzielni o stopniu ochrony IP 43 na piętrach?
- na planach zabudowy rozdzielni T1-T4 znajdują się ograniczniki przepięć w zestawieniu materiałów rozd. brak takich pozycji.

Odp.:

Tablice rozdzielcze T1÷ T4:

- spełniają wymagania warunków środowiskowych.
- na planach zabudowy i schematach nie występują ochronniki za wyjątkiem ochronnika typ SP-800 w „WG” patrz schemat „T2” na rys nr 10 osprzęt z błyskawicą w programie ELCOM oznacza zacisk odgałęźny np. K65 /Hager
- plany zabudowy nie stanowią podstawy do wyceny a jedynie obrazują stopień wykorzystania modułów. Wyceniać wg schematów i zestawień materiałów dla tablic.

- 4.) Osprzęt instalacyjny oraz oprawy

- Instalacja elektryczna rzuty pięter oraz przedmiar, (nie zgadzają się ilości lub brak takich pozycji w przedmiarze, np.: oprawa SD258;Cosmo CO1 236;przyciski podświetlane)

Odp.:

Oprawy i ewentualny osprzęt nie uwzględniony w przedmiarze a występujący w projekcie zostanie objęty robotami dodatkowymi wg faktycznych obmiarów i na podstawie kosztorysów robót dodatkowych sporządzonych przy zastosowaniu ofertowych składników cenotwórczych.

5.) Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 25 w przedmiarze. „Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych” - w punkcie tym brak materiału oraz robocizny.

Odp.:

Pozycja błędna –wykreślić.

6.) Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 37 w przedmiarze. „Obudowy blaszane o powierzchni 0,5m2” szt. 4 - ponieważ pozycja wyżej (38) dotyczy już montażu rozdzielni T1-T4

Odp.:

Tę pozycję wyjaśnia cz. ogólna do rozdz. 0404 w KNNR-5 oraz objaśnienia z wyszczególnieniem robót do tablicy 0404. Jeżeli w poz. 38 zastosujemy w cenie materiałów wszystkie składniki tj. cena szafki + aparatura modułowa + koszt prefabrykacji + dodatkowe materiały (oprzewodowanie, końcówki, tulejki itp.) to wówczas nie stosujemy poz. 37.

Natomiast jeżeli rozdzielimy cenę na oddzielne składniki tj. w poz. 37 mat. obejmą cenę – szafki a w poz. 38 cena pozostałych składników.

7.) Czy można zastosować oprawy oświetleniowe innego producenta ?

Odp.:

Tak można zastosować oprawy innego producenta pod warunkiem że spełniają PN/E i założenia oświetleniowe przyjęte dla projektowanego obiektu.

Wójt Gminy

inż. Krystyna Helbin