

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
47-260 POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
tel./faks 0774801460

ZP 341-1 / 03 / 2010

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-1/2010 - „Modernizacja zasilania i instalacji elektrycznych budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi”

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), poniżej przedstawiamy ich treść wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.

Pytania:

- 1.) Czy wykonanie i wyposażenie szafki złączowo pomiarowej SZP widocznej na schematach jest również częścią przetargu?

Odp.:

Szafka złączowo pomiarowa SZP jest instalowana i dostarczana przez dostawcę energii tj. EnergiaPro. Zasilanie placu budowy nie występuje.

- 2.) Według „schematu ideowego przyłącza kablowego 0,4kV” rys.2 kabla YAKXS 5x35 powinno być 55m według przedmiaru jest 78m.

Odp.:

Pion główny od SZP do WG kablem YAKXS-5x 35 mm² wymagane jest 55 m.

- 3.) Termin wykonania zlecenia według SIWZ pkt. 4 do 31.05.2010r natomiast według ogłoszenia do 30.09.2010r prosimy o określenie właściwego terminu.

Odp.:

Termin wykonania robót to 30-09-2010.

- 4.) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innego producenta o takich samych parametrach?

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innego producenta lecz o nie niższych parametrach.

Wójt Gminy

inż. Krystyna Helbin