

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
47-260 POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
tel. 774801460, faks 774801489

ZP 271.02.06.2011

Oferenci biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dot.: Przetargu nr ZP 271.02.2011 prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I - instalacje elektryczne.

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniżej przedstawiam ich treść wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.

1. Czy na parkingach nr 15 (dla karawanów i autobusów) przewidzieć montaż słupków z gniazdami do podłączenia? Jeśli tak to ile?

Odp. Tak przewidzieć przy każdym słupie oświetleniowym po 5 gniazdek.

2. Czy uwzględnić w koncepcji i ofercie oświetlenie projektowanych parkingów nr 13 i 15. Przystanku autobusowego i placu przed wejściem głównym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, które znajdują się w granicy opracowania, ale nie są przewidziane do ogrodzenia?

Odp. Tak w/w parkingi należy oświetlić co pokazano na projekcie zagospodarowania .

3. Czy uwzględnić w kosztach oświetlenia dojścia i terenu przeznaczonego pod zjazdy saneczkowe.

Odp. Nie

4. Czy uwzględnić w kosztach oświetlenie ścieżek spacerowych(24)

Odp. Nie

5. Czy uwzględnić w kosztach oświetlenie terenu wokół i za obiektem 7,8,9 zgodnie z projektem zagospodarowania?

Odp. Nie

6. Czy uwzględnić w kosztach doprowadzenie kabla zasilającego w przyszłości pod obiekty 7,8,9 i zakończonego złączem kablowym ?

Odp. Tak. Złącze kablowe zlokalizować w rejonie studni D5

7. Czy natężenie oświetlenia w obiekcie nr 8 (zewnątrzna arena ujeżdżalni treningowej musi spełniać wymagania dla transmisji telewizyjnej.

Odp. Tak oświetlenie hali nr 8 powinno spełniać wymagania natężenia oświetlenia dla transmisji telewizyjnej. Ostateczna decyzja zapadnie po przedłożeniu propozycji kosztowej.

8. Czy Zamawiający przewiduje montaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego czy tylko przygotowanie punktów przyłączenia agregatów przewoźnych?

Odp. Należy przewidzieć punkty do podłączenia agregatów przewoźnych przy obiekcie nr 1,3 i 5

9. Czy w budynku nr 3 (hala treningowo-konferencyjna uwzględnić zestawy zasilające dla podłączenia wystawców w przypadku organizowania targów lub wystaw.

Odp. Tak takie punkty należy przewidzieć w obiekcie nr 2, 3, 8

10. W jakich pomieszczeniach zamawiający planuje montaż klimatyzatorów?

Odp. Zamawiający nie planuje montażu klimatyzatorów w żadnych pomieszczeniach

11. Czy w pomieszczenia będą klimatyzowane za pomocą lokalnych klimatyzatorów , czy będzie to klimatyzacja centralna.

Odp. Nie planuje się klimatyzowania pomieszczeń klimatyzatorami lokalnymi jak również klimatyzacji centralnej.

Wójt Gminy

inż. Krystyna Helbin